

S-8 保冷库 屋根表面最高温度時点 計測値℃一覧

日	時	表面			裏面		
		塗布棟	未塗布棟	(塗布-未塗布)	塗布棟	未塗布棟	(塗布-未塗布)
8月15日	10:00	34.1	46.0	-11.9	39.3	43.4	-4.1
8月16日	12:50	33.8	47.1	-13.3	38.3	49.9	-11.6
8月17日	11:20	38.4	51.6	-13.2	44.5	51.7	-7.2
8月18日	12:50	33.0	45.5	-12.5	36.4	41.3	-4.9
8月19日	11:50	39.9	54.7	-14.8	45.4	53.4	-8.0
8月20日	12:20	42.9	53.4	-10.5	49.8	51.6	-1.8
8月21日	13:00	36.7	46.6	-9.9	42.7	46.0	-3.3
8月22日	11:50	37.2	50.7	-13.5	43.7	49.7	-6.0

備考) 最高温度は、未塗布棟表面温度が、その日で最高値を示している時点と比較してあります。



