

# 証 明 書

日塗検第05045号  
平成17年11月30日

株式会社アクアウエスト 殿

国土交通大臣 第13号  
指定性能評価機関  
財団法人日本塗料検査協会  
理事長 宮川 豊章



建築材料の名称：断熱コーティング材  
(商品名：セラミック・カバーCC100 )

建築材料の内容： 別紙の通り

上記の建築材料は、建築基準法施行令 20 条の 5 に基づき、国土交通省告示第 1113～1115 号に定めるホルムアルデヒド発散材料の告示対象外であるが、ホルムアルデヒド発散建築材料の基準に従って財団法人日本塗料検査協会が評価した結果は次の通りである。

ホルムアルデヒド放散量 0.12mg/L

本放散量は建築基準法施行令 20 条の 5 第 4 項の基準 (規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆) に相当することを証明する。

本証明書の有効期間 発行日より 3 年間 (材料の変更がない場合)

## 証明委員

独立行政法人	建築研究所	博士 (工学)	本橋健司
千葉工業大学	工学部建築都市環境学科	工学博士	小峯裕己